



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



## OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: 131 /1/2012 – PZ – O (OU,R,M) – Ae,f,g,h, Be,f,g,h1

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 02369/1/2012 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **SLOVING, spol. s r.o.**  
**Vrakunská 29**  
**825 63 Bratislava**

IČO: 17 321 069

Na druh činnosti:

- O** Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:  
**OU** oprava a údržba  
**M** montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky  
**R** rekonštrukcia

V rozsahu:

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

- e** zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- f** znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- g** rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa
- h** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

- e** zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
- f** znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm<sup>3</sup>/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
- g** rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
- h1** spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

**Médium:** vykurovacie a technické plyny

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 02369/1/2012 zo dňa 21.6.2012.

V Bratislave dňa 21.6.2012



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ľudovít Zeman  
riaditeľ pracoviska Bratislava

199021

OPRPZ6-271