



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: **131 /1/2012 – PZ – O (OU,R,M) – Ae,f,g,h, Be,f,g,h1**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 02369/1/2012 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **SLOVING, spol. s r.o.**
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

IČO: **17 321 069**

Na druh činnosti:

- O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:**
OU oprava a údržba
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
R rekonštrukcia

V rozsahu:

technické zariadenia plynové skupina A na:

- e zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa**
- f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa**
- g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa**
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní**

technické zariadenia plynové skupina B na:

- e zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane**
- f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)**
- g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu**
- h1 spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín**

Médium: vykurovacie a technické plyny

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 02369/1/2012 zo dňa 21.6.2012.

V Bratislave dňa: **21.6.2012**



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ľudovít Zeman
riaditeľ pracoviska Bratislava

199021

OPRPZ6-271